

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Herr Nilsson Bygg AB

Byggeramikrådets  
behörighetsnummer

280414072

Org.nummer 556719-0219

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag LF

Objekt Lars Hubinette

Beställare Lars Hubinette

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-09-10

till 2022-12-13

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Ardex Systembenämning Ardex Tricom / 7+8

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Ardex Systembenämning Ardex Tricom / 7+8

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Ardex Systembenämning Ardex Tricom / 7+8

## Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Magnus Nilsson

Våtrumsansvarig arbetsledare Magnus Nilsson

Ort och datum Simrishamn 2023-02-14 2023-02-14

Signerat via BankID av MAGNUS NILSSON

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag

