



Tomelilla kommun

Team Samhällsbyggnad

Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Växel 0417-180 00
Fax 0417-181 21
Postgiro 126 88-8
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Magnus Malmström
Miljöinspektör
Direkt 0417-183 08
Mobil 070-995 83 08
E-post: magnus.malmstrom@tomelilla.se

Tomelilla den 16 april 2008

Dnr 2008-215:3

Onslunda Torpet 416
273 95 TOMELILLA

Onslunda 4:16 - Delegationsbeslut om tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning.

Ärendet

Sökande har till myndighetsnämnden för miljö och bygg inkommit med ansökan om tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning i form av slamavskiljare och efterföljande horisontell markbädd med kompaktfilter.

Beslut

Myndighetsnämnden för miljö och bygg beslutar, med stöd av 13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, **att bevilja tillstånd till inrättande av slamavskiljare och efterföljande horisontell markbädd med kompaktfilter, In-Drän Hd 2, om minst 24 m².**

Som villkor för tillståndet gäller att:

- markbädden utformas i enlighet med typritningen Hd2: in-drän, horisontell markbädd, bred och kort.
- **lufningsrör finns i slutändan av alla, minst två (2), spridningsledningarna.**
- luftning finns till både spridningsledning och uppsamlingsledning.
- **spridningsledningarnas totala längd är om minst 12 meter.**
- normalbelastningen på avloppsanläggningen är från högst fem personekvivalenter, alltså ett normalt hushåll.
- slamavskiljare används avsedd för WC- och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten).
- allt spillvatten kopplas till slamavskiljaren.
- slamavskiljaren placeras lätt tillgänglig för slambil.
- dagvatten inte ansluts till avloppsanläggningen.
- rörledningen fram till markbädden utföres med täta rör.
- avståndet mellan markbädd och närmaste vattentäkt är minst 50 meter.
- anläggningen utföres i enlighet med utförd ritning och beskrivning. Rätt version av ritningen skall vara inlämnad till Team Samhällsbyggnad.



- anläggningen utföres i enlighet med leverantörens anvisningar.
- anläggningen utföres enligt Team Samhällsbyggnads anvisningar.
- vid eventuella avsteg från tillståndet hålls samråd med Team Samhällsbyggnad innan ändringen utföres.
- **Team Samhällsbyggnad kontaktas för eventuell besiktning under arbetets gång, dock innan täckning av anläggningen sker.**
- underskrivet intyg om utförd avloppsanläggning inlämnas Team Samhällsbyggnad när anläggningen är färdig.
- **tillståndets giltighetstid inte innebär att kraven som meddelats i tidigare råd upphör att gälla.**

Information om avgift

Myndighetsnämnden för miljö och bygg informerar om att avgift för prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning debiteras enligt av kommunfullmäktige 2007-12-11, § 150 fastställd taxa om avgifter enligt miljöbalken. Avgiften är 4 440 kronor och har justerats enligt konsumentprisindex inför 2008. Avgiften faktureras separat.

Övriga upplysningar

Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år, 19 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Observera att det åligger sökande att själv inhämta de eventuella tillstånd, servitut etc., som kan krävas för t ex intrång på annans fastighet, anslutning till dike osv.

Regelbunden slamtömning av anläggningen sker av entreprenör anlitad av kommunen i enlighet med 16 § kommunala renhållningsordningen. Före driftsättning samt efter slamtömning är det lämpligt att vattenfylla slamavskiljaren för att minska risken för slamflykt till infiltrationen. För att ytterligare minska risken för slamflykt placeras med fördel en **filterborste** i slamavskiljarens T-rör.

För att minska fosforutsläppen rekommenderas användning av disk- och tvättmedel utan fosfor eller med låg fosforhalt.

Myndighetsnämnden för miljö och bygg enligt delegation

Magnus Malmström

Miljöinspektör

Bilagor:

- Typritning Hd2: in-drän, horisontell markbädd, bred och kort
- Intyg om utförd avloppsanläggning
- Hur man överklagar

För kännedom: - Gräv Nisse AB, Tryde 1320, 273 93 Tomelilla