



SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

FUKTMÄTNINGSPROTOKOLL



SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

OBJEKT

Adress	Jonebergsvägen 13, 272 34 Simrishamn
Fastighetsbeteckning	Simrishamn Ugglan 19
Besiktningsnummer	20220722-01
Uppdragsgivare	Ulf Hernow, Magdalena Hernow
Fastighetsägare	Ulf Hernow, Magdalena Hernow
Besiktningsman	Fredrik Bäckgren
Besiktningsdag	2022-07-22

FUKTMÄTNINGAR

Utförande	Fuktmätningarna är ett stickprov och kan inte garantera en riskfri konstruktion. Fuktmätningar har utförts på vinden/sidovind och i källaren. Mätningen utfördes med Protimeter Surveymaster samt Protimeter Hygromaster.
Resultat	Vind På vinden uppmättes en relativ fuktighet med högsta värdet på 58,9 % RF 25,2 C. Se bild 1. På vinden uppmättes det ett värde på 13,2 % fuktkvot i råsponten. Se bild 2. På vinden uppmättes det ett värde på 11,7 % fuktkvot i råsponten. Se bild 3. I sidovinden uppmättes det ett värde på 14,8 % fuktkvot i råsponten. Se bild 4. Källaren I källaren uppmättes det ett värde på 13,6 % fuktkvot i en regel. Se bild 5. I källaren uppmättes det ett värde på 16,9 % fuktkvot i en regel. Se bild 6. Mätvärden under kritiskt värde garanterar dock inte att konstruktionen är riskfri.
Information	Luftfuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. Vid 70 % -75 % RF finns det en risk för att mikrobiell tillväxt kan förekomma (mögel) Fuktkvot (FK) Ett materials fuktighet mäts i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande 17 % finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel).

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Bild 1.



Bild 2.




Bild 3.



Bild 4.




Bild 5.



Bild 6.



Vänliga hälsningar

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Fredrik Bäckgren

Besiktningsman

0722-138684

Fredrik.backgren@skaneshusbesiktningar.se

www.skaneshusbesiktningar.se

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB
Glasbrukskajen 2 C
216 44 Limhamn

Fredrik.backgren@skaneshusbesiktningar.se

www.skaneshusbesiktningar.se