



INVENTERING AV VATTEN OCH AVLOPP

Fastighet: Fröglöv 4:14 Ystad kommun

Inventeringsdatum: 14-03-20 Diarienummer: 2014.1072

Fastighetsägare: Hans Lennart Orvarsson

Adress: Röglövs vägen 131, 270 21 Glemmingebro

Tel bost Tel arb

Hyresgäst/ arrendator..... Tel bost arb

Fastighetstyp: ☐ permanent ☐ fritidsbostad ☐ lantbruk ☐ obebodd fastighet

VATTEN

☒ Kommunalt vatten ☐ Gemensam vattentäkt ☐ Egen vattentäkt ☐ grävdm ☐ borrarm

☐ Vattenprov har tagits de senaste fem åren År.....

Resultat? Bakteriologiskt ☐ tjänligt ☐ med anmärkning ☐ otjänligt Nitrat halt mg/l

AVLOPP

☒ WC finns inom fastigheten ☐ Annat

Avlopp finns från ☐ handdisk ☒ diskmaskin ☐ handtvätt ☒ tvättmaskin ☒ dusch ☒ badkar

Betjäna antal pers:.....

Anläggning		WC	BDT Bad, Disk, Tvätt	WC+BDT
Vattnet avleds till	trekammerbrunn	☐	☐	☒
	tvåkammerbrunn	☐	☐	☐
	Enkammerbrunn	☐	☐	☐
	sluten tank	☐	☐	☐
	Septiktank	☐	☐	☐
	Flytgödsel/urin - brunn	☐	☐	☐
Efter slamavskiljning renas vattnet i	infiltrationsanläggning	☐	☐	☒
	markbädd	☐	☐	☐
	Stenkista/sjunkbrunn	☐	☐	☐
	annat	☐	☐	☐
Efter rening avleds vattnet till	grundvattnet	☐	☐	☐
	dike / vattendrag	☐	☐	☐
Efterbehandling saknas, recipient	grundvattnet	☐	☐	☐
	dike / vattendrag	☐	☐	☐
Anläggningens byggnadsår				

☐ Gemensam avloppsanläggning, anslutna fastigheter: 3-kammare med 7-rör

☐ Utformning av efterbehandling kan inte fastställas

☐ Godkänd anläggning ☒ Ej godkänd anläggning ☐ Tveksamt, ny besiktning

[Signature]
Fastighetsägare/Uppgiftslämnare

.....
Miljöinspektör

Var god vänd!

Datum 2014-03-20

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING INOM FASTIGHETEN

Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller på annat sätt tas om hand så att olägenhet ej uppkommer för människors hälsa eller miljön. En avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav ska utöver slamavskiljning uppfyllande svensk standard, omfatta längre gående rening eller vara helt sluten. Längre gående rening kan utformas som minireningsverk, infiltration, markbädd, eller annan anläggning som ger motsvarande resultat.

I överensstämmelse med miljöbalken 26 kap. 1 § informerar Ystad-Österlenregionens miljöförbund om sin bedömning enligt följande:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund anser att den befintliga avloppsanläggningen på den rubricerade fastigheten måste kompletteras med ytterligare rening för att miljöbalkens krav ska uppfyllas.

Mot bakgrund av denna bedömning lämnas följande råd:

1. Avloppet på den rubricerade fastigheten ska åtgärdas enligt anvisningar ovan.
2. Åtgärderna är anmälnings-/tillståndspliktiga och ska föregås av en komplett anmälan/ansökan med erforderliga handlingar.
3. **Bristerna bör vara åtgärdade senast** 2015-11-20 Om förbättring av avloppssystemet inte är utfört till nämnda datum, kan Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund enligt 26 kap. 9 § miljöbalken förelägga Er att utföra åtgärden.


Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Annica Bråhäll
Miljöinspektör
Tel. 0417-57 35 26


Bilagor: Information, entreprenörslista, jordprovsföretag och ansökan/anmälan

Har Ni frågor angående åtgärderna kan Ni kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund, på 0417-57 35 00 eller ovanstående handläggare.

Kommunalt vatten



R



Skala 1 : 1000

